



Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. 04-19-191



UAB „Kiwa Inspecta“ Sertifikavimo įstaiga, atlikusi STR 1.01.04:2015 sistemai 1 numatytus veiksmus ir suteikdama šį sertifikatą patvirtina, kad įmonėje

UAB „Mariusta“,

Birželio 23-iosios g. 25, LT-50219 Kaunas / įmonės kodas 300629028
(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Birželio 23-iosios g. 25, LT-50219 Kaunas, Lietuva
(gamybos vietos adresas)

gaminama

**dvikomponentė hidroizoliacinė mastika
MS Protec Flex 2K**

mineralinių paviršių išlyginimui ir apsaugai nuo vandens įsiskverbimo
(produkto pavadinimas ir naudojimo paskirtis)

žiūrėti priedą

(eksploatacinės savybės)

atitinka

IST 300629028.01:2018:2018

reikalavimus.

Šis sertifikatas galioja su sąlyga, kad įmonės kontrolės sistemoje bus laikomasi visų aukščiau minėto įmonės standarto reikalavimų.

Informaciją apie šio sertifikato galiojimą galima gauti UAB „Kiwa Inspecta“ Sertifikavimo įstaigoje.

Išdavimo data: 2019-01-25

Galioja iki: 2022-01-25

Romas Skripka
Sertifikavimo įstaigos vadovas

Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato Nr. 04-19-191 priedas



Eksploatacinės savybės:

Savybės pavadinimas	Bandymo metodas	Deklaruojama vertė
Vandens nepralaidumas	LST EN 14891:2017	po 7 parų vanduo neprasiskverbia, esant 150 kPa slėgiui
Sukibimo stipris su pagrindu po 28 parų	LST EN 1542:2000	≥ 1,0 MPa
Sukibimo stipris su pagrindu po 20 šaldymo-šildymo ciklų	LST EN 13687-3:2003 LST EN 1542:2000	≥ 0,5 MPa
Vandens garų pralaidumas Ekvivalentinis oro sluoksnio storis	LST EN ISO 7783:2012	155÷159 g/(m ² ·para) < 0,14 m
Pavojingos medžiagos	-	sn *

* sn – savybė nenustatyta

Romas Skripka
Sertifikavimo įstaigos vadovas
2019-01-25